GRO-DACH
MATERIAŁY NA DACH

95-070 Aleksandrów Ł. Rąbień ul. Aleksandrowska 29/33 tel. (042) 712-56-12, fax. 712-66-88
NIP 732-111-58-68 REGON 472038190



3 kwietnia 2009r.

GRO-DACH Józef Grobelny
ul. Przyjazna 4
95-070 Aleksandrów Łódzki- Krzywiec

Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
90-009 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 44

Pani Dyrektor Elżbieta Fuchs

Dotyczy pokrycia dachowego

I Dotyczy 4.2.5 Pokrycie dachowe str.28

Autor opracowania zaleca jako, podkład dla dachówki łaty i kontrłaty na podkładzie z papy izolacyjnej termozgrzewalnej układanej na istniejącym poszyciu deskowym lub na nowym poszyciu z płyty wiórowej OSB odmiany zaimpregnowanej fabrycznie.
Moim zdaniem nie jest wskazane zastosowanie płyty wiórowej OSB ponieważ:

1. Jest on wykonany ze skrawków drewna.
2. Powierzchnia jest parafinowana, czyli płyta posiada małe zdolności tzw. „oddychania".
3. Stosowanie płyty OSB w takich miejscach, gdzie podczas mrozów może powstać punkt rosy, a w następstwie tego szron, który przyniesie zły skutek w postaci pleśni.

Sugeruję, zatem aby zastosować drewno impregnowane, które będzie bardziej wytrzymałe niż płyta OSB.

II Dotyczy zastosowania dachówki zgodnie z Normą PNB-02361

1. Podpowiadam, że we wstępie do Normy PN-B 02361 jest stwierdzenie:
„Norma nie dotyczy dachów wieżowych oraz dachów o połaciach krzywiznowych".
Stwierdzenie to jest wystarczające, aby zastosować dachówkę identyczną jaka była poprzednio, przed remontem, dachówka została położona na ogrodzeniu.(patrz zdjęcie).

W załączniku opis dachówki Steinbruck i 1 szt. Dachówki.

2. Zgodnie z tabelą przedstawioną w opisie faktycznie wynika, że zalecany rodzaj pokrycia to dachówka mnich mniszka. Niestety moje długoletnie doświadczenie wskazuje, że jest to dachówka , najmniej szczelna i stabilna, ponieważ mnichy mocowane są przy pomocy drutów. Podczas wiatru dachówki przemieszczają się.

Józef Grobelny

"GRO-DACH"
Józef Grobelny
mistrz dekarski



Tondach Slovensko

Steinbrück

Základné informácie
Technické informácie

```
Celková šírka.....................223 mm
Celková dĺžka.....................400 mm
Krycia šírka......................199 mm
Krycia dĺžka.................280 - 310 mm
Spotreba.................16,1 - 17,9 ks/m2
Hmotnosť.....................2.9 kg/ks
Odporúčané latovanie.............310 mm
Minimálny sklon strechy.............35°
30° s poistnou hydroizoláciou a debnením
```

Uvedené údaje predstavujú normálne hodnoty. Vzhľadom na tolerancie pri vypaľovaní môžu vzniknúť nepatrné rozmerové a farebné odchýlky. Podľa pokrývačských zásad je preto nevyhnutné pri dodávke škridiel na stavbu prekontrolovať kryciu dĺžku a kryciu šírku. Tondach je prírodný materiál - preto môžu pri pálení vzniknúť nepatrné farebné rozdiely spôsobené rôznym zložením suroviny. Aby bola docielená rovnaká farebnosť strechy, musia sa škridly pri pokládke vyberať striedavo z viacerých paliet.

Stredná krycia šírka a dĺžka

Farebné úpravy
Doplnkové škridly
Keramické príslušenstvo
Referencie
Cena

© TONDACH SLOVENSKO, spol. s r.o. | Technológia a dizajn: Netto SK